



OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ POPOVICE

se sídlem obecního úřadu Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
IČ: 00 240 966, DIČ:CZ 00 240 966

Číslo jednací: 04802/26/SRVS

Datum: 4.9.2026

Vyřizuje: Mgr. Soňa Slepíčková

J*** R***

Odpověď na žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.8. 2026

Dobrý den,

dne 24. srpna 2026 Obec Velké Popovice obdržela Vaši žádost podanou s odkazem na zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kterou vede pod Č.j.: 04802/26/SRVS.

K Vaší žádosti je Obecní úřad Velké Popovice oprávněn Vám poskytnout následující informace:

1) Geologické poměry a těžitelnost hornin

Projektant při zpracování dokumentace vycházel z dostupných mapových podkladů České geologické služby (Geofond) a z map vrtné prozkoumanosti. Vrchní kvartérní pokryv dosahuje hloubky přibližně do 0,8 m, v nižších vrstvách se vyskytují skalní horniny (žula a diorit). Ve spodní části lokality vykazuje podloží větší mocnost eluvia (zvětralých skalních hornin).

Projektová dokumentace a výkaz výměr předpokládá těžbu dioritu pomocí frézy. Třída těžitelnosti 7 podléhá individuální cenotvorbě (rozpojování trhacími pracemi). Stanovené objemy v rozpočtu vycházejí z procentuálního odhadu zastoupení jednotlivých tříd (v rozpočtu jsou zahrnuty třídy 5 a 6).

Charakteristika tříd těžitelnosti:

5. třída (středně obtížně rozpojitelné horniny): Polopevné skalní nebo silně zvětralé pevné horniny (zvětralé pískovce, opuky, břidlice, navětralé žuly apod.). Postup těžby vyžaduje nasazení těžkých rypadel (rypná síla nad 180 kN), buldozerů s rozrývačem nebo hydraulických bouracích kladiv.

6. třída (obtížně rozpojitelné horniny): Pevné, masivní skalní horniny s hustou sítí puklin (zdravé pískovce, vápence, ruly, masivní žuly s tektonickým porušením). Rozpojování probíhá přednostně trhacími pracemi (odštělem), případně nasazením těžkých hydraulických kladiv na pásových rypadlech v místech, kde odštěl není možný.

2) Inženýrsko-geologický průzkum

S ohledem na dostatečnou zdokumentovanost území v archivu Geofondy nebylo zadanou podmínkou investora provádět samostatný inženýrsko-geologický průzkum. Projektant plně využil dostupné archivní a podkladové mapy.

www.velkepopovice.cz

datová schránka: xwbb6w4

telefon: +420 323 665 230, e-mail: podatelna@velkepopovice.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 521201/0100

3) Uložení trubních vedení

Projektant byl o geologických podmínkách v lokalitě informován. Po dohodě s investorem je možné provést změlčení uložení vodovodního i kanalizačního řádu. Minimální krytí vodovodu je stanoveno na 1,2 m a krytí kanalizace na 1,4 m. Navržený trubní materiál těmto podmínkám mělčího uložení plně vyhovuje.

4) Vyhodnocení stavebních rizik

Posouzení a vyhodnocení rizik spojených s těžbou v daném podloží je v kompetenci uchazeče / zhotovitele stavebních prací, který se v rámci zadávacího řízení seznámí se specifiky lokality.

5) Záměr veřejné zakázky a dotační tituly

Oblast potýkající se s nedostatkem vody je úřadem dlouhodobě evidována, mimo jiné na základě podnětů obyvatel zprostředkovaných osadním výborem. Hlavním důvodem zahájení zadávacího řízení je záměr obce podat žádost o dotační podporu z Ministerstva zemědělství (program zaměřený na boj proti suchu). Dotace může pokrýt až 70 % uznatelných nákladů na výstavbu vodovodního řádu, což představuje zásadní úsporu výdajové stránky rozpočtu obce. Smluvní podmínky jsou současně koncipovány tak, že v případě neobdržení dotace je obec oprávněna od smluvního vztahu bez sankcí odstoupit.

6) Informovanost občanů

O plánované realizaci byli místní občané informováni Osadním výborem Staré Habří. Majitelé pozemků v dané lokalitě projevíli o realizaci zájem.

S pozdravem

v.r. _____
Mgr. Lenka Chalupníčková – starostka