



OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ POPOVICE

se sídlem obecního úřadu Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
IČ: 00 240 966, DIČ:CZ 00 240 966

Číslo jednací: 05327/26/SRVS

Datum: 6.10.2026

Vyřizuje: Mgr. Soňa Slepíčková

Vážený pan
Mgr. Radek Lát
Advokát se sídlem:
Smilova 547, 530 02 Pardubice
IČ: 713 34 301

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Velké Popovice ze dne 1. 9. 2026, č.j. 04979/26/SRVS, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Velké Popovice (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 18. 9. 2026 odvolání žadatelů zastoupených Mgr. Radkem Látem, advokátem se sídlem Smilova 547, 530 02 Pardubice (dále jen „odvolatel“).

Odvolání směřuje proti rozhodnutí povinného subjektu ze dne 1. 9. 2026, č. j. 04979/26/SRVS, kterým byla částečně odmítnuta žádost odvolatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt podané odvolání přezkoumal v souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v rámci tzv. autoremedury poskytuje žadatelům informace k jednotlivým bodům žádosti ze dne 24.6.2026.

1) Vodovodní síť

Žadatelé žádali o poskytnutí:

- protokolů z provedených měření včetně data, času a metodiky měření

Vyplývá ze Zprávy o kontrole hydrantů, kterou Vám poskytujeme v příloze.

- konkrétních naměřených hodnot v jednotlivých měřicích místech,

Naměřené hodnoty naleznete ve Zprávě o kontrole hydrantů, kterou Vám poskytujeme v příloze.

- hydraulického výpočtu nebo modelu vodovodní sítě, ze kterého vyplývá předpokládaný pokles tlaku po připojení lokality P39

Naleznete v posouzení tlakových poměrů pro rozšíření vodovodní sítě, které jsme Vám již poskytli v Rozhodnutí č.j. 04979/26/SRVS ze dne 1.9.2026 a kterou zasíláme znovu přílohou tohoto rozhodnutí.

- informace o požadovaném minimálním tlaku pro navrhovanou zástavbu

Vyplývá z posouzení tlakových poměrů pro rozšíření vodovodní sítě, které jsme Vám již poskytli v Rozhodnutí č.j. 04979/26/SRVS ze dne 1.9.2026 a kterou zasíláme znovu přílohou tohoto rozhodnutí.

- podkladů, na jejichž základě bylo stanoveno, že je nezbytné vybudování automatické tlakové stanice (ATS)

Vyplývá z posouzení tlakových poměrů pro rozšíření vodovodní sítě, které jsme Vám již poskytli v Rozhodnutí č.j. 04979/26/SRVS ze dne 1.9.2026 a kterou zasíláme znovu přílohou tohoto rozhodnutí.

2) Kanalizační síť

Žadatelé žádali o poskytnutí:

- kapacitního posouzení čerpací stanice Habří

Posouzení kapacity ČS Velké Popovice jsme Vám již poskytli v Rozhodnutí č.j. 04979/26/SRVS ze dne 1.9.2026 a zasíláme znovu přílohou tohoto rozhodnutí.

- hydraulického výpočtu kanalizační sítě

Obec Velké Popovice si výpočet vyžádala od Technických služeb Velké Popovice dne 24.8.2026 a opětovně dne 6.10.2026. Dne 6.10.2026 bylo Technickými službami Velké Popovice opětovně sděleno, že touto informací nedisponují.

- odůvodnění, proč je nově požadováno tlakové napojení do ulice Husova

Poskytnuto ve sdělení TS-OK-30-2026 ze dne 10.6.2026 - protože původně navrhované propojení do ulice Malostranská není z důvodu nedostatečné kapacity ČS Habří, do které je kanalizační řad sváděn, možné.

- vysvětlení, proč je podmínkou realizace napojení nejprve propojení kanalizace Husova–Todická na Husova–Hálkova a současně přepojení kanalizačního řadu Hálkova–Havlíčkova na Hálkova–Jiráskova

Poskytnuto ve sdělení TS-OK-39-2026 ze dne 26. 8. 2026.

Toto je podmínkou z důvodu nedostatečné kapacity ČS Habří a dále ČS Havlíčkova. Proto je nutné směřovat do nejbližší gravitační stoky, která se nachází v ulici Jiráskova.

Dále se žadatelé dotazovali, zda byla tato kapacita vodovodní a kanalizační sítě zohledněna při přípravě a realizaci investiční akce „Velké Popovice – doplnění vodovodu a kanalizace 2020“.

Obec na tyto otázky zatím nemá odpověď. Vyžádala si informace od projektanta investiční akce, ale ten je do vydání rozhodnutí nestihl poskytnout. Proto obec prodlužuje lhůtu pro vyřízení této části žádosti a konstatuje, že informace budou poskytnuty neprodleně po zodpovězení dotazů projektantem.

3) Projednání žádosti o vyslovení souhlasu se stavbou rodinných domů v lokalitě P39 v obci Velké Popovice

Ke stavu projednání a souhlasu obce se stavebním záměrem můžeme sdělit následující:

Rada obce se vyjádřením k územní studii „Lokalita P39 – ÚS5 Velké Popovice – východ“ zabývala již na svém zasedání dne 2.12.2021 usnesením č. 5/44R/2021.

Dále dne 22. 6. 2023 usnesením č. 2c/26R/2023 rada obce Velké Popovice souhlasila s vyjádřením nesouhlasu s územní studií „Velké Popovice – východ, Lokalita P39 – ÚS5“ jako podkladu pro

rozhodování v území a žádostí o vypuštění územní studie „Velké Popovice – východ, Lokalita P39 – ÚS5“ z evidence územně plánovacích činností.

Obec se k záměru staveb v předmětné lokalitě vyjadřovala vícekrát, a to jak písemně, tak i ústně. Stanovisko obce je od počátku konstantní, kdy má obec za to, že záměr není dostatečně podložen a řeší nedostatečně zejména dopravní napojení a kapacitu navazujících komunikací, dopady nárůstu dopravy na okolí, dopravní dostupnost a bezpečnost lokality včetně průjezdu záchranných složek, možné zásahy do vlastnických práv třetích osob, dostatečnost zásobování vodou a kapacitu kanalizační sítě, rozšíření komunikací mimo řešenou lokalitu a řádné řešení likvidace dešťových vod.

Možný termín dalšího projednání žádosti v příslušných orgánech obce bude znám po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce na podzim 2026, kdy nové vedení obce stanoví termíny zasedání na další časové období. Ačkoliv nelze předjímat rozhodnutí budoucích zastupitelů, lze konstatovat, že se žádostí bude moci nové vedení obce opětovně zabývat až po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, a to v souladu se Zásadami spolupráce s investory obce Velké Popovice.

Vlastníci nemovitých věcí budou o veřejném projednání žádosti informováni v zákonné lhůtě prostřednictvím úřední desky obce.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u Obce Velké Popovice a rozhoduje o něm nadřízený orgán.

S pozdravem

v.r.
Mgr. Lenka Chalupníčková – starostka

Přílohy:

1. Zpráva o kontrole hydrantů, mapa umístění hydrantů
2. Posouzení tlakových poměrů pro rozšíření vodovodní sítě
3. Posouzení kapacity ČS Velké Popovice
4. Sdělení TS-OK-30-2026 ze dne 10.6.2026
5. Sdělení TS-OK-39-2026 ze dne 26. 8. 2026