



AŽD PRAHA s.r.o.
Ing. Erik Šnajdr
Křížíkova 32
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/14.08.2019

NAŠE ZNAČKA

ES/23_700202/2018/082

VYŘIZUJE / TELEFON

Mušálková / 792330549

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Ostrava / 20.08.2019

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci, podmínky výstavby a ochrany zařízení ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Důvod vydání vyjádření: žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Žadatel: AŽD PRAHA s.r.o., Ing. Erik Šnajdr, Křížíkova 32, 612 00 Brno

Investor: Velké Popovice, Komenského 254, 251 69 Velké Popovice

Název akce: „Projektová dokumentace pro nové vodorovné dopravní značení a osazení světelného signalizačního zařízení v obci Velké Popovice, ul. Masarykova“

Na základě výše uvedené žádosti vydává správce veřejného osvětlení v obci Velké Popovice společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. následující vyjádření:

Výše uvedenou stavbou – dojde ke střetu

se zařízením ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby se nachází zařízení, které je ve správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jim pověřena osoba povinen dodržovat a řídit se těmito podmínkami:

- Způsob provedení souběhu a křížení vedení musí odpovídat příslušným ČSN (zejména ČSN 736005).

ČEZ Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vitkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501
www.cez.cz/cezes | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721
zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vitkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291



- Při montážních a výkopových pracích je nutné respektovat ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000Sb.
- V případě odkrytí zemního vedení veřejného osvětlení musí být před záhozem výkopu přizván pracovník ČEZ Energetické služby, s.r.o. ke kontrole místa kolize. Bez této kontroly nesouhlasíme se záhozem výkopu. Zhotovitel požádá o kontrolu min. 3 pracovní dny před záhozem a to na tel. Jiří Kotas 725 658 814.
- Před zahájením stavby je nutno objednat u správce veřejného osvětlení vytýčení sítí veřejného osvětlení.
- Navržené práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace.
- Každý zásah do stávajícího souboru veřejného osvětlení v majetku nebo správě ČEZ Energetické služby, s.r.o. provedou na objednávku investora pracovníci ČEZ Energetické služby, s.r.o.
- V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakýchkoliv důvodů dojít ke křížení nebo poškození vedení veřejného osvětlení, je třeba tuto skutečnost ihned nahlásit ČEZ Energetické služby, s.r.o. Veškeré škody vzniklé na majetku ČEZ Energetické služby, s.r.o. bude hradit investor stavby.

Platnost tohoto vyjádření je **12 měsíců** od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území a pro výše uvedený účel. Změnou zájmového území nebo rozsahu prací toto vyjádření pozbývá platnost.

Toto stanovisko slouží jako vyjádření k projektové dokumentaci.

Příložený situační plán je pouze orientační a neslouží k přesnému určení polohy veřejného osvětlení.

Přílohy

1. Situační schéma – Orientační zakres VO

V Ostravě – Vítkovicích dne

20.08.2019

Ing. Ilona Mušálková
specialista Osvětlení
ČEZ Energetické služby, s.r.o.